



EROGATORE DI ENERGIA E ACQUA

— TUBAZIONE IN PE 100 - PFA 16 - DE Ø 63

— TUBAZIONE IN PE 100 - PFA 16 - DE Ø 25

 SARACINESCA

☒ POZZETTO CARRABILE EN 124 DA 80X80 cm

 IDRANTE UNI 45 E MANICHETTA DA 30 M

— TUBAZIONE IN PE 100 - PFA 16 - DE Ø 75

— TUBAZIONE IN PE 100 - PFA 16 - DE Ø 63

SARACINESCA DA 4"

8 SARACINESCA DA 2" 1/2

3 SARACINESCA DA 2" 1/2

QUOTA 0.00

100

FRANTE ESTERNO UNI 45 e manichetta da m 30

☐ GRIGLIA DI RACCOLTA ACQUE SUPERFICIALI

— TUBAZIONE INTERRATA - DE Ø 200

☒ **POZZETTO SIFONATO CARRABILE EN 124 DA 50X50 cm**

area distributore di carburante

— TUBAZIONE INTERRATA - DE Ø 200

☒ **POZZETTO CARRABILE EN 124 DA 80X80 cm**

 REGIONE CAMPANIA		 PROVINCIA DI SALERNO	
COMUNE DI SAPRI			
LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE TURISTICA DELLE AREE PORTUALI E COLLEGAMENTO DEL PORTO AL CENTRO URBANO. REALIZZAZIONE DI UN TERMINAL TURISTICO INTERMODALE IN LOCALITA' BRIZZI. IV LOTTO FUNZIONALE			
PROGETTO ESECUTIVO			
Titolo elaborato : MOLO SOPRAFLUTTO: IMPIANTI E SOTTOSERVIZI PLANIMETRIA DI PROGETTO			
Scale: 1:200	1 9 0 0 1 0 E T 0 0 1 0 - 0 P L A		
Comittente COMUNE DI SAPRI Via Villa Comunale, n. 1 84073 - Sapri (SA)	Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Capogruppo (Mandatario) MODIMAR S. r.l. SERVIZI DI INGEGNERIA Dott. Ing. Paolo CONTINI (Direttore Tecnico) Andrea SANZONE  Via Monte Zebio 40 - 00195 ROMA 06-3259451 - www.modimar.it		
R.U.P. Ing. Alberto CIORCIARO	Mandanti Dott. Ing. SPARTA INGEGNERIA S. r.l. Dott. Arch. Giustino CAGGIANO Franco MONTESANO		
Data Ottobre 2019 Rev. 0	DESCRIZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO E SOTTOSERVIZI senza autorizzazione scelti		
Dimensioni foglio: A1	Relatore: Verificato: Approvato:		
Via del Committente:			